



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Новгородской области**  
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«13» февраля 2023 г.  
(дата составления предписания)

г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 14  
(место выдачи предписания)

**Предписание 1  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора,  
регистрации и лицензирования Сосниной Полиной Михайловной  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №53 «Солнышко» ИНН 5321048780, ОГРН 1025300803032

Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 6А

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления  
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- В работе используются разделочные доски, имеющие дефекты поверхностей – трещины, с маркировкой ОВ, МВ, МС, КС, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- В помещении пищеблока имеются дефекты поверхностей с нарушением целостности, а именно пол и стены с частично отколотыми плитками, что исключает возможность проведения качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Нарушение в расстановке мебели, а именно кроваток в спальнях (не выдержано расстояние от отопительных приборов, от стен, между изголовьями), что является нарушением раздел VI таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- В туалетных комнатах гр 4, гр 5, гр 6, гр 8 у основания трубы наличие разводов на потолках (предположительно следы протечки), что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- В туалетной комнате гр 2 частично отсутствует плитка на стене, гр 6 дефекты поверхностей стен и пола, также в прачечной отколоты плитки на стенах и полу, что является нарушением п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- В гр 8 в приемной в наличии мягкая мебель без съемного чехла, что является нарушением п. 2.4.3, 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования